



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,  
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА  
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)  
пр.Шахтеров,28 , г. Прокопьевск, 653000  
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101  
E-Mail: ogpn9@mail.ru., ogpn9doz@mail.ru

г. Киселёвск

" 11 " сентября 2018 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 72

По адресу/адресам: 652707, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Матросова, 23  
(место проведения проверки)  
На основании: Распоряжения № 72 от "27" августа 2018 года, Прокопьева Алексея Семеновича,  
главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселёвска и Прокопьевского  
района по пожарному надзору и Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД № 8  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 07 "	сентября	20 18	г. с	10	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин. Продолжительность	4 <sup>00</sup>
" 11 "	сентября	20 18	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин. Продолжительность	1 <sup>00</sup>

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 5 часов 00 мин  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска,  
г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области  
653000 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 28, тел. /факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
ДЕТСКИЙ САД 8 Козик по эл. почте 29.08.2018 г. в 16 час. 20 мин  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: Ксензенко Светлана Владимировна, государственный  
инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору  
При проведении проверки присутствовали: заведующий д/садом Козик Ольга Николаевна,  
заведующим хозяйством Деревянных Наталья Фроловна

В ходе проведения проверки:

1) выявлены нарушения обязательных требований (с указанием характера нарушений; лиц,

допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения
1.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из здания по направлению выхода	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 1, 2, ст. 53, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	ДЕТСКИЙ САД 8
2.	Помещения дополнительного здания не оборудованы средствами автоматической пожарной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390, НПБ 110-03; ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, 83, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009	ДЕТСКИЙ САД 8
3.	Не установлены извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещениях дополнительного здания (склад)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390, НПБ 110-03; ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, 83, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009	ДЕТСКИЙ САД 8
4.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	подпункт в) п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	ДЕТСКИЙ САД 8
5.	Руководитель организации не организовал проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения дополнительного здания с последующим составлением акта. Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	ДЕТСКИЙ САД 8
6.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 7 ст. 83, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ДЕТСКИЙ САД 8

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля  
сутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 72/1/42 об устранении нарушений требований  
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.09.2018 г.,  
протокол об административном правонарушении № 62 от 11.09.2018 г. по ч. 1 ст. 20.4  
КРФобАП

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

" 11 " сентября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)