



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)
пр.Шахтеров,28, г. Прокопьевск, 653000
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101
E-Mail: ogpn9@mail.ru.. ogpn9doz@mail.ru

Предписание № 72/1/42
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕТСКИЙ САД № 8

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору № 72 от "27" августа 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 10 час 00 мин до 14 час 00 мин 07.09.2018 г., с 14 час 00 мин до 15 час 00 мин 11.09.2018 г. проведена проверка Ксензенко Светланой Владимировной - государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору совместно с заведующим д/садом Козик Ольгой Николаевной, заведующим хозяйством Деревянных Натальей Фроловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из здания по направлению выхода	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч 1,2, ст.53, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	08.04.2019	
2.	Оборудовать средствами автоматической пожарной защиты помещения дополнительного здания.	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, 83, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.	08.04.2019	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, НПБ 110-03		
3.	Установить извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещениях дополнительного здания (склад)	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, 83, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, НПБ 110-03	08.04.2019	
4.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	подпункт в п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.11.2018	
5.	Руководителю организации организовать проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения дополнительного здания с последующим составлением акта. Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	08.04.2019	
6.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч.7 ст.83, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР г. Прокопьевска,
г. Киселёвска и Прокопьевского района
Ксензенко Светлана Владимировна

" 11 " сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 11 " сентября 2018 г.



(подпись)
М.Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)