



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,  
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА  
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)

пр.Шахтеров.28 . г. Прокопьевск. 653000  
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101  
E-Mail: ogpn9@mail.ru . ogpn9doz@mail.ru

**Предписание № 50/1/23**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  
**ДЕТСКИЙ САД № 8**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору № 50 от "17" июня 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час 00 мин до 11 час 00 мин 21.06.2019 г.

проведена проверка Ксензенко Светланой Владимировной - государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору совместно с заведующим д/садом Нероновой Ириной Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из здания по направлению выхода	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч 1,2, ст.53, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	24.02.2020.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

